NYY(80°) 0,6/1 kV 3-1x70 mm2

Contacto

Ventas Local ventas.peru@nexans.com exportaciones.peru@nexans.com

Ref. Nexans: P00001627-6

Aplicación general como cable de energía, en instalaciones fijas.

### **DESCRIPCIÓN**

#### Aplicación:

Aplicación general como cable de energía. En redes de distribución en baja tensión, instalaciones industriales, en edificios y estaciones de maniobra. En instalaciones fijas, en ambientes interiores(en bandejas, ductos), en ductos subterráneos o directamente enterrados, en lugares secos o húmedos.

#### Construcción:

- 1. Conductor: Cobre blando, clase 1 (alambre) o clase 2 (cableado).
- 2. Aislamiento: Compuesto de PVC.
- 3. Cubierta externa: Compuesto de PVC.
- 4. Cinta: Poliester.

#### Principales características:

Buenas propiedades eléctricas y mecánicas. La cubierta exterior de PVC le otorga una adecuada resistencia a las grasas, aceites y a la abrasión. Mejor disipación de calor permitiendo obtener una mayor intensidad de corriente admisible. No propaga la llama.

#### Sección:

Desde 6 mm<sup>2</sup> hasta 500 mm<sup>2</sup>.

#### Marcación:

INDECO S.A. NYY(80°) 0,6/1 kV (2 ó 3)-1x Sección - Año - Metrado secuencial.

#### Embalaje:

En carretes de madera no retornables.

#### Color:

Aislamiento: Blanco.

Cubierta externa: Negro y blanco o negro, rojo y blanco.



Libre de plomo



Tensión nominal de servicio Uo/U (Um) 0.6/1 kV



Flexibilidad del cable Clase 2 IEC 60228



Resist. Radiación UV UL 2556 - Resistencia a los rayos solares



No propagación de la llama IEC 60332-1-2; FT1



Resistencia a aceites




Temperatura máxima operación 80 °C

Todos los dibujos, diseños, especificaciones, planos y detalles sobre pesos, dimensiones, etc. contenidos en la documentación técnica o comercial de Nexans son puramente indicativos, y no serán contractuales para Nexans, ni podrán ser consideradas como que constituyen una representación de la parte de Nexans









#### **NORMA**

Internacional IEC 60228; IEC 60332-1-2; IEC 60502-1; IEC 60811-401; IEC 60811-402; IEC 60811-501; IEC 60811-504; IEC 60811-505; IEC 60811-506; IEC 60811-508; IEC 60811-509

Nacional ICEA S-95-658; NTP-IEC 60228; NTP-IEC 60502-1; UL 2556

NYY(80°) 0,6/1 kV 3-1x70 mm2

Contacto

Ventas Local ventas.peru@nexans.com exportaciones.peru@nexans.com

#### Normas nacionales

NTP-IEC 60228: Conductores para cables aislados.

NTP-IEC 60502-1: Cables de energía con aislamiento extruído y sus aplicaciones para tensiones nominales desde 1 kV y 3 kV.

#### Normas internacionales aplicables

IEC 60228: Conductores para cables aislados.

IEC 60502-1: Cables de energía con aislamiento extruído y sus aplicaciones para tensiones nominales desde 1 kV y 3 kV.

IEC 60332-1-2: Ensayo de propagación de llama vertical para un alambre o cable simple - Procedimiento para llama premezclada de 1kW.

UL 2556: Métodos de ensayo para alambre y cable. Sección 9.3: Ensayo de propagación de llama - FT-1 (muestra vertical).

IEC 60811-401: Métodos de envejecimiento térmico. Envejecimiento en horno de aire.

IEC 60811-402: Ensayo de absorción de agua.

IEC 60811-501: Ensayos para la determinación de las propiedades mecánicas.

IEC 60811-504: Ensayo de doblado a baja temperatura para aislamientos y cubiertas.

IEC 60811-505: Elongación a baja temperatura para aislamientos y cubiertas.

IEC 60811-506: Ensayo de impacto a baja temperatura para aislamientos y cubiertas.

IEC 60811-508: Ensayo de presión a alta temperatura para aislamientos y cubiertas.

IEC 60811-509: Ensayo de resistencia al agrietamiento para aislamientos y cubiertas.

ICEA S-95-658: Cables de distribucion de tension nominal hasta 2000 V. Seccion 6.4.2 Ensayo de inmersion en aceite.

UL 2556: Métodos de ensayo para alambre y cable. Sección 4.2.8.5: Ensayo de resistencia a los rayos solares en arco xenón/arco carbón.

#### **CARACTERÍSTICAS**

#### Características de construcción

Material del conductor

Cobre Temple Blando

Material de aislamiento

**PVC** 



Libre de plomo



Tensión nominal de servicio Uo/U (Um) 0.6/1 kV



Flexibilidad del cable Clase 2 IEC 60228



Resist, Radiación UV UL 2556 - Resistencia a los rayos solares



No propagación de la IEC 60332-1-2; FT1



Resistencia a aceites ICEA S-95-658



Temperatura máxima operación 80 °C

Generado 06/01/21 www.nexans.pe

Página 2 / 4



NYY(80°) 0,6/1 kV 3-1x70 mm2

Contacto

Ventas Local ventas.peru@nexans.com exportaciones.peru@nexans.com

Características de construcción	
Cubierta Externa Individual	PVC
Libre de plomo	Si
Color de cubierta	Cubierta Individual Blanco-Negro-Rojo
Características dimensionales	
Número de fases	3
Sección del conductor	70 mm²
Número total de alambres	19
Diámetro del conductor	9,5 mm
Mínimo espesor de aislamiento	1,4 mm
Mínimo espesor de cubierta	0,9 mm
Alto	14,5 mm
Ancho	43,1 mm
Peso aproximado	2157 kg/km
Características eléctricas	
Tensión nominal de servicio Uo/U (Um)	0.6/1 kV
Rigidez dieléctrica	3,5 kV
Tiempo Rigidez Dielectrica Vca al aislamiento	5 min.
Resistencia máxima del conductor en CC a 20° C	0,268 Ohm/km
Capacidad de corriente ducto a 20°C	154 A
Capacidad de corriente enterrado a 20°C	175 A
Capacidad de corriente en aire a 30°C	248 A
Capacitancia Nominal	521,0 pF/m
Características mecánicas	
Flexibilidad del cable	Clase 2 IEC 60228
Características de uso	
Resistencia a Radiación Ultravioleta	UL 2556 - Resistencia a los rayos solares
No propagación de la llama	IEC 60332-1-2; FT1
Resistencia a aceites	ICEA S-95-658
Temperatura máxima operación	80 °C
Temperatura de sobrecarga de emergencia	100 °C



Libre de plomo



Tensión nominal de servicio Uo/U (Um) 0.6/1 kV

Temperatura máxima del conductor en corto-circuito



Flexibilidad del cable Clase 2 IEC 60228



Resist, Radiación UV UL 2556 - Resistencia a los rayos solares



No propagación de la llama IEC 60332-1-2; FT1



Resistencia a aceites ICEA S-95-658



160 °C

Temperatura máxima operación 80 °C

Página 3 / 4



NYY(80°) 0,6/1 kV 3-1x70 mm2

#### Contacto


Ventas Local ventas.peru@nexans.com exportaciones.peru@nexans.com

#### RADIO DE CURVATURA UNA VEZ INSTALADO EN B.T.

#### R=Dxf

- R: Radio de curvatura una vez instalado (mm)
- D: Diámetro sobre cubierta externa o sobre aislamiento (cuando no tiene cubierta externa) (mm)
- f: Factor multiplicativo; dado en la siguiente tabla:

Sin	Espesor del aislamiento (mm)	Diámetro externo del cable		
		< 25.4 mm	25.4 mm ≤ D ≤ 50.8 mm	> 50.8 mm
armadura	De 0 a 4.31	4	5	6
	Mayor o igual a			
0 5	4.32	5	6	7
Cables con armadura de cintas lisas o alambres			12	



## CONDICIONES DE CÁLCULO DE CORRIENTE: CONDUCTOR DE COBRE TRIPLE L.V.; 80°C

VALORES DE CAPACIDAD DE CORRIENTE Y CONDICIONES DE CALCULO DE CORRIENTE BASADOS EN IEC 60364-5-52:2009:

TABLA B.52.4 (METODO D1: Ductos enterrado en contacto). TABLA B.52.4 (METODO D2: Enterrado en contacto). TABLA B.52.10 (METODO F: Al aire en contacto).

Los valores citados fueron corregidos con un factor de corrección para la temperatura máxima del conductor a 80°C. Temperatura máxima del conductor : 80°C.

Temperatura ambiente : 30°C. Temperatura del terreno : 20°C. Profundidad de tendido hasta: 0,8 m. Resistividad térmica del terreno : 2,5 K.m/W.



Libre de plomo



Tensión nominal de servicio Uo/U (Um) 0.6/1 kV



Flexibilidad del cable Clase 2 IEC 60228



Resist, Radiación UV UL 2556 - Resistencia a los rayos solares



No propagación de la IEC 60332-1-2; FT1



Resistencia a aceites ICEA S-95-658



Temperatura máxima operación 80 °C



